

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach AGFW Arbeitsblättern FW 309-1, FW 309-5 und FW 309-7 sowie dem Gebäudeenergiegesetz 2023 und 2024 (GEG) für das

Wärmenetz „Garbsen-Mitte“ in 30823 Garbsen

der

Wärmeversorgung Garbsen GmbH

Kochslandweg 18-22

30823 Garbsen

Emissionsfaktor $f_{CO_2eq,FW}$ nach AGFW FW 309-1 und AGFW FW 309-7	72 g/kWh
Primärenergiefaktor $f_{P,FW,GEG}$ nach AGFW FW 309-1 und AGFW FW 309-7 und GEG	0,62
Anteil der Wärmeerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung	37 %
Anteil Erneuerbarer Energien an der Wärmeerzeugung	37 %
Anteil der Wärmeerzeugung aus fossilem Heizöl	0 %

Die Berechnung basiert auf Bilanzdaten der Jahre 2022, 2023 und 2024.

Die Bescheinigung ist bei unveränderter Anlagenkonfiguration und gleichem Energieträgermix gemäß AGFW FW 309-7 bis zum 19.12.2035 gültig.

Nummer des Prüfberichtes: 8000694204/ 225ZGB002

prüfende Sachverständige
(f_P -Gutachter-Nr.: FW 609 - 525)