

BESCHEINIGUNG

Der
Wärmeversorgung Garbsen GmbH
Kochslandweg 18 - 22
30823 Garbsen

wird für das **Wärmenetz**
Berenborstel

folgende Kennzahlen bescheinigt:

- Primärenergiefaktor nach AGFW Arbeitsblatt FW 309-1:2021 $f_{P,FW,AGFW} = 0,89$
- Primärenergiefaktor nach Gebäudeenergiegesetz $f_{P,FW,GEG} = 0,89$
(§ 22 Absatz 2 GEG, nach GEG zu verwenden)
- Anteil der Wärmeerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung (Erdgas-BHKW) = 69%
- Anteil der Wärme aus fossilem Heizöl = 0,6 %

Die Berechnung basiert auf Bilanzdaten der Jahre 2019, 2020 und 2021

Die Bescheinigung ist bei unveränderter Anlagenkonfiguration und gleichem Energieträgermix bis zum 23.05.2032 gültig.

Nummer des Prüfberichtes 122ZGB032 / 8000681090_Berenborstel
[am 23.11.2023 erfolgte eine Korrektur der Firmierung des Wärmenetzbetreibers]

prüfende Sachverständige
(f_P-Gutachter-Nr.: FW 609 - 135)

Wir unterschreiben digital. Auf der TÜV NORD Webseite <https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/kunden-login/digitale-signatur/> erklärt eine Schritt für Schritt Anleitung wie die TÜV Zertifikate verifiziert werden.

TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31 - 22525 Hamburg
Tel.: 040 / 8557 - 2491 Fax.: 040 / 8557 / 2116